



T.C.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Karar No : 145

Özeti: Orhaneli Termik Santralinde
incelemeler yapılması

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 21.01.2025 günü saat 17.00'de yaptığı 2024/2029 seçim döneminin 10., 2. dönemin 1. OLAĞAN toplantısının 2. Birleşimine ait gündemin 22. maddesini teşkil eden Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu okunarak yapılan görüşme sonucunda;

Raporda;

“Önergede;

‘Çelikler Orhaneli Elektrik Üretim AŞ. ünvanı ile faaliyet gösteren Orhaneli Termik Santrali'nin bacasından çıkan kara duman ile ilgili bölgeden çok fazla şikayet gelmektedir. Geçmişte tesisi ziyaret eden Büyükşehir Çevre ve Sağlık Komisyonu tesiste aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur:

1. 2018 tarihi itibarıyla işletmenin Çevre İzin belgesi bulunmamaktaydı.
2. İşletmenin 2018 tarihi itibarıyla 1. sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı bulunmamaktaydı.
3. İşletme ÇED Yönetmeliğinden önce kurulduğu için kapsam dışıydı.
4. 2018 tarihi itibarıyla olumsuz itfaiye raporuna sahipti.
5. EPDK'dan aldığı muafiyet nedeniyle işletmeye ceza uygulanamıyordu.

6. İşletmenin ilk ateşlemeyi sağlayarak kazanı belirli ısıya getirmek için FUEL OİL kullanılması nedeniyle bacadan siyah duman çıktığı işletme yöneticisi tarafından ifade edilmişti.

7. Baca gazı ölçüm cihazında yenilemeye gidileceği için baca gazı emisyon ölçümleri yapılmamaktaydı.

Bu bulguların ışığında Bursa Büyükşehir Meclisi karar alarak işletmenin eksik olan tüm belgelerinin, ruhsatın alınmasına ve çevreye zararlı olan baca proseslerinde iyileştirici tüm tedbirlerin alınmasına ilişkin karar almış, ilk ateşlemede fuel oil yerine doğalgaz kullanılmasını önermiştir. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yazılarak işletmeye EPDK kapsamında verilen muafiyetlerle ilgili sürenin uzatılmaması yönünde istekte bulunulmuştur.

2018 tarihli bu kararın ardından geçen sürede yukarıdaki bulgularla ilgili işletmenin ne gibi tedbirler aldığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hangi sıklıkla denetlendiği, Müdürlüğün tespitleri ve gelen şikayetler hususlarında, Orhaneli Termik Santrali'nde incelemeler yapmak, işletmeden bilgi almak, ilgili kurumlarla görüşmek, öneriler sunma ile ilgili çalışma yapmak üzere önerenin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesini arz ederiz.' denilmekte olup;

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Komisyonumuz tarafından 10.01.2025 tarihinde Orhaneli Termik Santrali'ne inceleme ziyareti düzenlenmiş olup;

1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İşletmeye 29.12.2021 tarihinde Çevre İzin Belgesi 5 yıl süre ile düzenlenmiş olup bahse konu belge ek'te sunulmuştur.

2. İşletme Bursa Büyükşehir Belediyesine 1. sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı yoktur.

3. Termik Santral Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-I ÇED Uygulanacak Projeler Listesi 2 (a) maddesi 'Toplam Isıl Gücü 200 MW ve daha fazla olan termik güç santralleri ile diğer yakma sistemleri' kapsamında kaldığı, ancak tesisin 1977 yılında yatırım programında alındığı, 1992 yılında da faaliyete başlaması nedeniyle, ÇED Yönetmeliği'nin geçici 3. maddesi kapsamında değerlendirildiği ve faaliyetin türü ve kapasitesi değişmediği sürece geçerli olduğu Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, 56607814.2020.03/21175 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

4. Bursa Büyükşehir Belediyesinin, 05.10.2023 tarihli ve 183993 sayılı yazısı ile İşletme, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği incelenmiş olup olumlu itfaiye raporu düzenlenmiştir.

5. İşletmeye EPDK tarafından tanınan muafiyetler kaldırılmış, halihazırda herhangi bir muafiyet işlemine tabi tutulmadığı gibi çevre ile ilgili konularda ilgili Bakanlık birimlerince ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında denetimlere tabi tutulmaktadır.

./ ...



Karar No : 145

T.C.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Özeti: Orhaneli Termik Santralinde incelemeler yapılması

-2-

6. İşletmenin ilk ateşlemeyi sağlayarak kazanı belirli ısıya getirmek için FUEL OİL kullanılması nedeniyle bacadan siyah duman çıkmasının engellenmesi maksadıyla 12.01.2021 tarihli ve OTES 2021/270 sayılı yazısı ile BURSAGAZ A.Ş.'ye yakıcı revizyonlarının yapılarak ateşleme sisteminde “doğalgaz” kullanılması yönünde talep yazısı bulunmaktadır.

7. Baca gazı ölçüm maksatlı ek'te bilgileri sunulan cihazlar İşletme tarafından yenilenmiş olup Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereği bacada bulunan Sürekli Emisyon ölçüm Sistemleri ile veriler anlık olarak takip edilmekte ve her 15 dakikada bir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezine veri gönderilmektedir.

Elde edilen bu bilgi ve belgeler eşliğinde raporumuzu Büyükşehir Belediye Meclisine sunarız.” denilmekte olup;

Konunun Mecliste görüşülmesi sonucunda; Raporun kabulüne Büyükşehir Belediye Meclisinin, 21.01.2025 günlü OLAĞAN toplantısının 2. Birleşiminde yapılan işaretle oylamada mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Orkun GAZİOĞLU
Meclis Başkan V.

Armağan ELÇİN
Katip Üye

Ahmet Alperen AYDIN
Katip Üye

.../.../2025